

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000054059\_01\_02  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000054059\_01 vom 05. November 2019

---

**Messeinrichtung:** D-EMS 2020 (Emissionsauswertesystem)

**Hersteller:** DURAG data systems GmbH  
Kollastr. 105  
22453 Hamburg  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 29. Juni 2021  
Veröffentlichung: BAnz AT 05.08.2021 B5**

**IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**

**17 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.1) und  
vom 24. Februar 2020 (BAnz AT 24.03.2020 B7, Kapitel IV 12. Mitteilung)**

Die aktuelle Softwareversion für die Auswerteeinrichtung D-EMS 2020  
der Firma DURAG data systems GmbH lautet:


1.2/14896


In Anlagen mit EFÜ-Datenfernübertragung sind die Versionen ab 1.2/14647 einzusetzen, da  
in den älteren Versionen Anlagenbezeichner, Übertragungszeiten oder Messwert-  
kennungen teilweise nicht richtig übertragen werden. Dies gilt auch bei Einsatz des TEHG-  
Moduls, da es hier zu Darstellung fehlerhafter Protokolle kommen kann.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 18. Februar 2021

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 16. August 2021

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.